



EDICTO

D. MANUEL SANTOS MARTIN, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arabayona de Mógica, HACE SABER:

Que habiéndose corregido el exceso de nitratos existentes en el Agua destinada al Consumo Humano de este municipio, la misma tiene la consideración de **APTA PARA EL CONSUMO**. Por ello se comunica que la misma puede ser consumida y se retirará el depósito de agua instalado.

***DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE:**

Artículo: Agua de consumo - Red de distribución (confirmación) -

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Cod. P.M: | 26692 | Biocida: (*) | Cloro |
| Punto T.M: (*) | PM-RED DISTRIBUCION ARABAYONA | Cod. Tipo analisis: | Cierre de incidencia (Confirm/Incid/excep) |
| Fecha T.M: | 18/10/2024 | Confirmación muestra Nº: | 24_751498 |
| Hora T.M: | 12:10 | | |
| Tomada por: | A.M | | |
| Núcleo de población T.M: | Arabayona de Mógica | | |

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Agua en recipiente de toma de muestras

| Ensayos | Resultado(#) | Unidades | Método | Legislación |
|------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|
| * [Nitratos]50 - [Nitritos]3 | 0.7 | mg/l | Cálculo | ≤1 |
| Nitrato | 37.3 ±8.6 | mg/l | PE-Q87 | ≤50 |
| * Nitrito | <0.02 | mg/l | PE-Q1052 | |

En Arabayona de Mógica,
EL ALCALDE
Fdo.: Manuel Santos Martín.
(DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN)

